



Statens bygningstekniske etat
Postboks 8742 Youngstorget
0028 Oslo

Dato: 03.05.2011
Vår ref.: 11-419 SFA/HB
Deres ref.:

Krav til fagområdet brannalarm, nødlys og ledesystem

I ny byggesaksforskrift med veiledning er det spesielt en endring fra forrige utgave av tilsvarende forskrift for fagområdet brannalarm, nødlys og ledesystem som det søkes en forklaring til.

Sentral eller lokal godkjenning for prosjektering av brannalarm, nødlys og ledesystem er ikke lenger et eget fagområde. Det er kun mulighet for å søke om foretaksgodkjenning for installasjon av brannalarm, nødlys og ledesystem og kontroll av utførelsen for nevnte fagområde.

Frafall om særskilte foretakskrav for prosjektering virker ikke å samsvare med økte krav til installering av brannalarmanlegg i henhold til forskrift om tekniske krav til byggverk med veiledning. Dette kunne med fordel vært vektlagt og spesielt i bygninger hvor personsikkerhet står i høysete og brannalarmanlegget inngår som et viktig sikringstiltak. Dette gjelder spesielt for objekter med virksomheter i risikoklasse 5 og 6. I større objekter bør absolutt prosjektering av et brannalarmanlegg ivaretas av foretak og personer med særskilt kompetanse i faget. Dette er for å sikre ivaretagelse av personsikkerheten på en tilfredsstillende kvalifisert måte.

Hvem forventes å skulle ivareta dette fagområdet i prosjekteringsfasen? Vil det være slik at prosjektering forventes utført av foretaket som får ansvaret for installasjon av brannalarm, nødlys og ledesystem?

Er tanken at ansvarlig prosjekterende for brannkonseptet også skal ivareta ansvaret for den konkrete dimensjoneringen og prosjekteringen av brannalarm, nødlys og ledesystem? I hvilken utstrekning kan de bestemme anleggets detaljer?

Hvem skal ha ansvaret for et anlegg om det skulle vise seg å være prosjektert feilaktig og dette ikke kan oppdages før etter at anleggene er ferdig installert og skal gjennomgå ferdigkontroll? Hvis omfattende feil og svakheter på dette tidspunktet kartlegges kan det få store økonomiske konsekvenser ved utbedring til en tilfredsstillende løsning. Behov for omfattende utbedringer vil jo kunne ta lang tid og dette kan jo også få konsekvenser for endelig ferdigstilling og brukstillatelse.

Vi tar dette opp spesielt i forbindelse med at regjeringen har vedtatt å utsette innføring av uavhengig kontroll ytterligere et år. Spesielt når en av begrunnelsene for utsettelsen er at det trengs mer tid for å få på plass de godkjente foretakene som skal stå for denne uavhengige kontrollen.

Et annet moment som vi ønsker å belyse er ombygning/oppgradering/utskiftning av brannalarm, nødlys og ledesystem? Hvor går grensen for hvilke arbeider som er søknadspliktige?

BE er kjent for sin interesse i å ivareta kompetanse i alle ledd. Det er også Noralarm og FG. Det er bare å ta kontakt ved ønske om en utvidet dialog på dette området.

På forhånd takk for en tilbakemelding.

Med vennlig hilsen
Noralarm

A handwritten signature in black ink that reads 'Jan Tore Borgen'.

Jan Tore Borgen
leder

Forsikringssekskapenes Godkjennelsesnevnd

A handwritten signature in black ink that reads 'Hildegunn Bjerke'.

Hildegunn Bjerke
fagsjef