

## **Utvidelse eller modernisering av eksisterende brannalarmanlegg**

### **Hvis tiltaket er søknadspliktig:**

Kommunen krever ikke utbedringer i andre deler av byggverket:

- Utvidelse prosjekteres etter nytt regelverk, men brannalarmanlegg i andre deler av byggverket berøres ikke.
- Ved modernisering av gammelt anlegg til ny teknologi byttes anlegget punkt mot punkt. FG krever ikke reprojektering etter nytt regelverk.

Kommunen krever utbedringer i andre deler av byggverket:

- Hele brannalarmanlegget (anlegg for utvidelse og andre deler av byggverket) reprojekteres etter nytt regelverk.

### **Hvis tiltaket ikke er søknadspliktig:**

- Utvidelse prosjekteres etter nytt regelverk, men brannalarmanlegg i andre deler av byggverket berøres ikke.
- Ved modernisering av gammelt anlegg til ny teknologi byttes anlegget punkt mot punkt. FG krever ikke reprojektering etter nytt regelverk.