

## **Søknad om FG godkjenning av utstyr som inngår i automatiske brannalarmanlegg**

Utstyr som skal inngå i et FG godkjent automatisk brannalarmanlegg skal være FG godkjent.

### **A. Krav til utstyr**

Brannalarmutstyr skal være testet og sertifisert i henhold til aktuell(e) del(er) av NS-EN 54.

### **B. Søknad om godkjenning av utstyr**

Søknad om godkjenning skal skrives på eget søknadsskjema.

Vedlagt søknaden skal det være:

- Sertifikat, på norsk eller engelsk, utstedt i tråd med Byggevaredirektivet for aktuelt utstyr. Om Byggevaredirektivet ikke favner aktuelt utstyr skal det fremlegges sertifikat utstedt av akkrediteringsorgan, som er medlem av European Accreditation (EA). Akkrediteringsomfanget skal dekke relevante produktstandarder. Se [www.fg.fnh.no](http://www.fg.fnh.no) for detaljerte opplysninger.
- Datablad og brukermanual for hvert produkt.
- Utfylt og undertegnet erklæring for utstyr, som bekrefter at produktet ikke vil bli endret i den perioden registreringen gjelder.
- Ved ønske om bruk av FG sin logo og merke må det søkes særskilt om tillatelse for nevnte. Se "FG logo" på [www.fg.fnh.no](http://www.fg.fnh.no).

### **C. Godkjenningens varighet**

Det gis godkjenning for inntil fem år av gangen, men godkjenningen kan gis i samsvar med den tiden som fremgår av sertifikatet. Rekvirenten kan innen utløpet av godkjenningsperioden søke om fornyelse av godkjenningen ved fremleggelse av gyldig sertifikat og en ny erklæring om at produktet er identisk med det produktet det er utstedt sertifikat for. Søknad om fornyelse bør sendes til FG senest en måned før godkjenningens utløpsdato.

Godkjenningen for brannalarmutstyr kan fornyes flere ganger, hvis produktet ikke er endret og hvis produktet fortsatt har et gyldig sertifikat.

### **D. Gebyrer**

Alle gebyrer og andre utgifter i forbindelse med prøving, godkjenning og registrering av utstyret dekkes av søkeren.

### **E. Tilbaketrekking av godkjenningen**

Godkjenningen kan trekkes tilbake om:

- Det viser seg at godkjent utstyr ikke fungerer som forutsatt.
- Søkeren har handlet i strid med sin erklæring.
- Uautorisert bruk av FG sin logo og merke.
- Andre utilfredsstillende forhold av graverende karakter måtte forekomme.

## Søknad om FG godkjenning av brannalarmutstyr

<b>Godkjenningsområder:</b> (Sett kryss i aktuelle rubrikker.) <input type="checkbox"/> Sentralapparat <input type="checkbox"/> Kraftforsyning <input type="checkbox"/> Røyk-/multidetektor <input type="checkbox"/> Varmedetektor <input type="checkbox"/> Flammedetektor <input type="checkbox"/> Linjedetektor <input type="checkbox"/> Aspirasjonsdetektor <input type="checkbox"/> Annet utstyr	<b>Søknaden sendes per post:</b> FNH, Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd, Postboks 2473 Solli, 0202 Oslo  <b>Eller per e-post til:</b> fgbrann@fnh.no
<b>Foretakets navn:</b> _____	
<b>Foretakets adresse:</b> _____	
<b>Telefon:</b> _____ <b>E-postadresse:</b> _____	
<b>Distributørens navn</b> (hvis annen enn søkeren): _____	
<b>Distributørens adresse:</b> _____	
<b>Produsentens navn</b> (hvis annen enn søkeren): _____	
<b>Produsentens adresse:</b> _____	
<b>Dokumentasjon:</b>	<b>Vedlegg nummer:</b>
Kopi av produktsertifikat utstedt av et akkreditert sertifiseringsorgan. (engelsk eller norsk)	
Samtykkeerklæring hvis søker og sertifikatnehaver er forskjellige foretak.	
Datablad (engelsk eller norsk)	
Brukermanual (norsk)	
Utfylt og undertegnet erklæring for utstyr	
<b>Dato:</b> _____ <b>Underskrift:</b> _____	

## Erklæring for utstyr

Med henvisning til vår søknad til FG om godkjenning av følgende brannalarmutstyr:

---

(Produktnavn/typebetegnelse)

Bekrefter vi å være kjent med FG sine retningslinjer, aksepterer dem og forplikter oss til:

- Å produsere og/eller selge produkter, som er identiske med det godkjente produktet.
- Ved endring av godkjent utstyr å meddele FG endringen og søke om ny/utvidet godkjenning.
- Å sørge for at aktuelt utstyr og nødvendige reservedeler snarlig kan skaffes til veie.
- Snarest å underrette FG om andre forhold som kan ha betydning for godkjenningen.

Godkjenningen gis for et tidsrom av høyst 5 år og kan etter søknad forlenges.

Vi er inneforstått med at godkjenningen kan bli inndratt etter ”Retningslinjer for FG godkjenning av foretak og utstyr for automatiske brannalarmanlegg” og at FG ikke er ansvarlig for tap som kan oppstå om godkjenningen inndras eller ikke blir fornyet.

Dato: \_\_\_\_\_ Sted: \_\_\_\_\_

---

Foretaks navn og underskrift

The Norwegian Insurance Approval Board (FG)



P.O. Box 2473 Solli, N-0202 Oslo. Tel. +47 23 28 42 00.

## **Declaration for equipment**

Referring to our application to FG for registration of equipment or devices for use in automatic fire alarm and signalling systems for:

---

(Name of the product)

We confirm that we are acquainted with the registration conditions, which we accept and commit ourselves to:

- Only to manufacture and/or put to the marked items identical to the originally registered equipment or devices.
- Immediately and if possible in advance to inform FG of changes in the registered product, if the changes have an influence on the properties of the product.
- Immediately to inform FG of changes that might have an influence on the obligations to the registered product.

This declaration is in force as long as we produce and/or sell the above-mentioned product registered at The Norwegian Insurance Approval Board (FG).

Date: \_\_\_\_\_ Place: \_\_\_\_\_

---

Applicants' name/supplier